

Утверждаю



Заведующий МБДОУ
«Детский сад посёлка Каменский»

Е.В.Гребенникова

« » января 2020г.

Инструкция

О соблюдении мер пожарной безопасности в помещениях

«МБДОУ «Детский сад п.Каменский»

Каждый работник детского дошкольного учреждения обязан четко знать и строго выполнять правила (ППБ 01-03, ППБ 101-89), инструкции и требования пожарной безопасности, не допускать действий, которые могут привести к пожару или возгоранию либо затруднить их ликвидацию, а в случае возникновения пожара – принимать все зависящие от него меры к спасению людей и тушению пожара.

В детском саду должен строго соблюдаться установленный приказом противопожарный режим, направленный на обеспечение безопасности детей и недопущение возникновения загорания.

На каждом этаже детского сада вывешивается план эвакуации с инструкцией, определяющей действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже 1 раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников

Все работники детского сада должны проходить противопожарный инструктаж не реже 1 раза в 6 месяцев. По окончании инструктажа должна производиться проверка знаний навыков (учет инструктажей ведется в специальном журнале). Лица, не прошедшие инструктаж либо показавшие неудовлетворительные противопожарные знания, к работе не допускаются.

Должностные лица, на которых возложено проведение противопожарных инструктажей, а также лица, ответственные за пожарную безопасность, должны проходить обучение, по программе пожарно – технического минимума в организациях, имеющих лицензию на этот вид деятельности.

Требования пожарной безопасности являются обязательными для исполнения всеми сотрудниками детского сада. Их нарушение влечет как административную, так и уголовную ответственность.

Все работники детского сада должны:

- знать конструктивные особенности здания, его пожароопасность, расположение помещений и путей эвакуации;
- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, внутренними пожарными кранами, пожарным инвентарем и оборудованием);
- знать пожарную опасность, имеющегося в помещении оборудования и материалов;
- следить за исправностью сигнализации, телефонной связи, систем отопления, вентиляции, электропроводки и электроприборов;
- по окончании рабочего дня во всех помещениях обесточить электроприборы и отключить электросеть;
- при обнаружении любых неисправностей в электрооборудовании немедленно отключать его от сети до приведения его в пожаробезопасное состояние;
- в случае аварийного отключения электроэнергии обслуживающий персонал должен иметь электрические фонарики и пользоваться только ими;
- подвальные и чердачные помещения детского сада должны быть закрыты на замок; строго ограничивается круг лиц, имеющих доступ в эти помещения;
- гладить белье только в специально отведенном помещении, исправным утюгом при наличии несгораемой подставки; о окончании глажения охлажденный утюг убирать в установленное место.

В помещениях детского сада запрещается:

- курение и применение открытого огня;
- проведение каких – либо ремонтных работ, а также пожароопасных работ (покраска, газосварка) при наличии детей в детском саду и без письменного оформления допуска;
- хранение и применение легковоспламеняющихся, ядовитых и взрывоопасных веществ;
- пользование поврежденной, искрящейся электропроводки и неисправных электроприборов;
- загромождение путей эвакуации и выходов кроватями, мебелью и др.;
- применение не сертифицированных электронагревательных приборов.

В случае возникновения пожара действия сотрудников должны быть направлены на обеспечение безопасности детей и эвакуацию

Каждый сотрудник, обнаруживший признаки пожара или возгорания (открытое горение, дым, запахи гари, резкое повышение температуры), обязан:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану «по телефону 01», четко назвать адрес, объект возгорания и свою фамилию;
- одновременно с этим принять меры по эвакуации детей из помещения;
- в случае сильного задымления путей эвакуации и отсутствия возможности вывести детей оставаться в помещении, плотно закрыв двери, не допуская проникновения дыма, и любыми возможными способами сообщить о создавшемся положении прибывшим пожарным для организации эвакуации детей через окна;
- соблюдая технику безопасности, приступить к тушению пожара имеющимися огнетушителями либо водой от имеющихся внутренних пожарных кранов.

Любой представитель администрации обязан:

- * проверить, вызвана ли пожарная охрана;
- * организовать встречу пожарных подразделений;
- * удалить из помещения и пожарной зоны людей, не занятых ликвидацией пожара;
- * исходя из обстоятельств, произвести отключение электроэнергии;
- * обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара, и немедленно прекратить их действие, если это угрожает безопасности людей, либо эти действия осуществляются неграмотно;
- * по прибытии пожарной охраны сообщить о конструктивных особенностях здания, количестве не эвакуированных людей и другие необходимые сведения.

Огнетушители, имеющиеся в помещении детского сада, приводятся в действие следующим образом:

1. Срывается пломба
2. Выдергивается за кольцо запорная чека
3. Нажимается рычаг
4. Струя огнетушащего порошка либо газа направляется на пламя

Ознакомлены:

Есингалиева Г.С. Есинг

Сердобинцева Н.Е. Сердоб

Нуртасова М.А. Нурт

Куршева Н.В. Курш

Хайрулина В.М. Хайр

Щербинина В.В. Щерб

Гисс А.Е. Гисс

Константинов П.В. Конст

Сердобинцев В.А. Сердоб

Хамедова В.М. Хамед